

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Riktlinje

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: My de Flon, (mydef1), Regionutvecklare

Granskad av: My de Flon, (mydef1), Regionutvecklare

Godkänd av: Regionstyrelsen, (RS),

Giltig från: 2026-05-25

Giltig till: 2029-12-31

Elektriska anläggningar, elektrisk utrustning och utförande av elinstallationsarbete

Regional riktlinje 2025–2029

Inledning

Denna riktlinje reglerar ansvar och mandat gällande elektriska anläggningar, elektrisk utrustning och utförande av elinstallationsarbete inom Västra Götalandsregionen (VGR). Riktlinjen gäller samtliga förvaltningar och bolag.

VGR äger fastigheter och elektrisk utrustning och uppfyller kriterierna enligt elsäkerhetslagen SFS 2016:732 för

- Innehavare av elektrisk anläggning (2§, 3§)
- Innehavare av elektrisk utrustning (3§)
- Utförande av elinstallationsarbete (4§)
- Elinstallationsföretag (5§)

Ansvar för elektrisk utrustning

- Varje förvaltning och bolag ansvarar för säkerhet vid användning av elektrisk utrustning samt fortlöpande kontroll och underhåll av elektrisk utrustning.
- Varje förvaltning och bolag ska ha rutiner för att uppfylla elsäkerhetslagens krav på skyldigheter i fråga om elektrisk utrustning (SFS 2016:732 16§ - 19§).
- Utöver lagstiftningens krav gäller:
 - Endast av VGR upphandlad utrustning får användas.
 - Utrustning som är trasig, skadad eller på annat sätt bedöms som osäker att använda ska omedelbart tas ur bruk och hanteras enligt gällande rutiner för återvinning eller repareras fackmannamässigt innan utrustningen tas åter i bruk.
- Varje förvaltning och bolag ska systematiskt utföra visuell säkerhetskontroll av elektrisk utrustning. Detta ska utföras i samband med arbetsmiljö-/skydds rond tillsammans med skyddsombud.
- Vid arbetsmiljö-/skydds rond är följande tre punkter obligatoriska:

- trasig utrustning som inte används ska återvinnas eller repareras fackmannamässigt innan den tas åter i bruk.
- vid frekvent användning av förlängningssladdar/förgreningsdosor ska permanent lösning ersätta i form av fast installation.
- vid visuell kontroll säkerställ att utrustningen uppfyller VGRs standard.
- Om en skada upptäcks i den fasta installationen eller elektrisk utrustning som är fast ansluten, ska detta anmälas till närmsta chef för verksamheten och till regionområde Västfastigheter drift inom Förvaltningen fastighet, stöd och service (FFSS). Om skadan innebär en risk för elchock eller brand ska åtgärder omedelbart vidtas för att minimera risken tills den skadade delen är bortkopplad eller åtgärdad.

Ansvar för elektriska anläggningar och utförande av elinstallationsarbete

- FFSS ansvarar för regionens elektriska anläggningar och utför elinstallationsarbete.
- FFSS ska ha riktlinjer och rutiner för att uppfylla elsäkerhetslagens (SFS 2016:732) krav på skyldigheter i fråga om elektriska starkströmsanläggningar (6§ - 15§), auktorisation för elinstallationsarbete (20§ - 22§), elinstallationsföretag (23§ - 24§) anmälan av elinstallationsarbete (25§) och utförande av elinstallationsarbete (26§- 27§).

Relaterade dokument

[Riktlinjer för elsäkerhet och skötsel av starkströmsanläggningar på intranätet.](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: My de Flon, (mydef1), Regionutvecklare

Granskad av: My de Flon, (mydef1), Regionutvecklare

Godkänd av: Regionstyrelsen, (RS),

Dokument-ID: RS10162-1596316381-370

Version: 4.0

Giltig från: 2026-05-25

Giltig till: 2029-12-31