

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Joakim Olander, (joaol22), Ingenjör

Granskad av: Mariana Vikström, (marvi36), Direktör

Godkänd av: Mariana Vikström, (marvi36), Direktör

Giltig från: 2026-06-08

Giltig till: 2030-12-31

# Brandsäkerhetskrav vid inköp och användning av möbler och textilier i Västra Götalandsregionens lokaler

Regional rutin

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
Förändringar .....	3
Syfte.....	3
Definitioner .....	4
Avgränsning .....	5
Ansvar .....	5
Avsteg.....	5
Lös inredning – krav.....	5
Brandkravnivåer .....	6
Bilaga 1 - Kravsammanställning.....	8
Brandkravnivå A.....	8
Brandkravnivå B .....	8
Brandkravnivå C .....	9

# Sammanfattning

Denna rutin beskriver tillvägagångssätt för utredning av krav vid inköp av möbler och textilier med hänsyn till brandsäkerhet.

Denna rutin fungerar som underlag till upphandlingskrav av möbler och textilier.

# Förändringar

Denna rutin ersätter *Regional instruktion för brandsäkerhetskrav på möbler och textilier (Dnr RS 129-2014)*.

Förändringar sammanfattas:

- Modernisering av hänvisade standarder (vissa tidigare hänvisade standarder har upphävts).
- Förenkling av kravbild på enstaka inredningsartiklar.

# Syfte

Lös inredning kan ha stor inverkan på bränders uppkomst och utveckling. Sådana produkter regleras inte i t.ex. byggregelverk. Lös inredning bör därför vara anpassad för användningsområdet och för den miljö där de är placerade med syftet att förebygga och begränsa skador till följd av brand.

Kravställningarna häri bygger på *RISE rapport 2024:3 – Lös inredning – En brandskyddsteknisk vägledning* samt information från MCF och Konsumentverket.

Kravställningarna i detta dokument gäller lokaler där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet.

# Definitioner

Följande begrepp används i denna handling. I denna handling har de följande definition.

Begrepp	Definition
Brandkravnivå	Den nivå av kravställning som erfordras inom en lokal beroende på verksamhetens typ. Verksamhetens typ tar hänsyn till risk för anlagd brand och personers utrymningsförmåga.  Delas in i brandkravnivå A, B och C.
Standard	Hänvisar till ett standardiserat test och klassificeringssystem, exempelvis SS-EN 1021-1 och SS-EN 1021-2, vilka testar antändning av stoppad möbel till följd av glödande cigarett (-1) och öppen flamma (-2). Vid t.ex. inköp av möbler kan datablad eller information begäras vilka ska visa att relevant standard och klassificering är uppfylld.
Lös inredning	Med lös inredning menas sådan inredning som kan tas bort eller flyttas, exempelvis sängar, soffor, stolar, gardiner, draperier och vårdbäddar.
Vårdbädd	Säng där besökare till sjukvården vårdas. Inom denna handling delas vårdbädd in i flertalet olika beståndsdelar, då kravställningarna skiljer sig åt mellan t.ex. madrass och lakan.
Hängande textilier	Textila material och produkter som är avsedda att hängas upp vertikalt, t.ex. gardiner, rumsavdelare, draperier.

## Avgränsning

Kravställningen omfattar lös inredning.

Konstverk är undantagna denna kravställning, dock bör bedömning göras vid införande av större brännbara konstverk inom miljöer som hänförs till brandkravnivå B och C (se avsnitt nedanför), exempelvis större tavlor eller hängande textilier.

## Ansvar

Den som utför inköp av möbler och textilier ansvarar för att denna rutin följs.

## Avsteg

Avsteg från kravställningar enligt denna rutin ska endast ske med stöd av en riskutredning som visar på att likvärdig säkerhetsnivå uppfylls, som tas fram i samråd med den berörda verksamhetens säkerhetsorganisation. Avsteget ska dokumenteras. Avsteget ska godkännas av ansvarig chef för den verksamhet där den lösa inredningen placeras.

## Lös inredning – krav

Lös inredning ska:

- köpas in via regionens inköpsrutiner enligt gällande riktlinjer,
- uppfylla Konsumentverkets standardkrav (genom att följa relevant svensk och/eller europeisk standard (SS/EN)),
- uppfylla kravställningar med hänsyn till brandsäkerhet enligt brandkravnivåer som listas nedanför (se Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3),
- då brandkravnivåer uppfylls; vara märkt med intyg på brandkravnivå eller på annat sätt via dokumentation intyga brandkravnivån som uppfylls.

Om produkter behandlade med flamskyddsmedel köps in behöver det säkerställas att brandklass upprätthålls under hela produktens livslängd, även efter tvätt.

Flamskyddsmedel i miljöer där barn vistas ska undvikas om det inte genom utredning visas att flamskyddsmedlet är acceptabelt för sådana miljöer.

Möbler utan stoppning i massivt trä eller i obrännbart utförande accepteras generellt i alla typer av byggnader (se nivå A-C nedan).

Observera att utrymningsvägar ska hållas fria från brännbart material/lös inredning oavsett om brandkravnivå appliceras på den lösa inredningen eller ej.

## Brandkravnivåer

### Brandkravnivå A - Lokaler främst avsedda för egen personal

Denna nivå avser lokaler där patienter och/eller besökande normalt inte vistas, exempelvis lokaler innehållandes administrativa funktioner, jour- och övernattningsrum, vilrum och kontor avsedda för regionens personal.

Produkterna ska uppfylla godkänd provning enligt Tabell 1.

Brandkravnivå A, kravställning.

### Brandkravnivå B - Lokaler där patienter vistas

Denna nivå avser lokaler där patienter och/eller besökande normalt vistas, d.v.s. merparten av regionens fastighetsbestånd.

Produkterna ska uppfylla godkänd provning enligt Tabell 2.

Brandkravnivå B, kravställning.

### Brandkravnivå C - Lokaler med förhöjd risk för anlagd brand

Denna nivå avser lokaler med verksamhet som innebär förhöjd sannolikhet för anlagd brand och där konsekvenserna av en brand kan förväntas bli stora. Detta kan gälla till exempel inom psykiatrin och akutmottagningar.

Om förhöjd sannolikhet föreligger men kan minskas med riskreducerande rutiner eller att konsekvensen kan minskas med byggnadstekniska åtgärder kan brandkravnivå B användas. Riskbedömning ska genomföras i samråd med verksamhetens säkerhetsorganisation och dokumenteras och noteras som ett avsteg (se avsnitt Avsteg). Åtgärder kan till exempel vara övervakning eller sprinkler.

Produkterna ska uppfylla godkänd provning enligt Tabell 3. Brandkravnivå C, kravställning.

# Bilaga 1 - Kravsammanställning

## Brandkravnivå A

Tabell 1. Brandkravnivå A, kravställning

Typ	Standard	Kommentar
Stoppade möbler	SS-EN 1021-1	
Madrass	SS-EN 597-1	
Hängande textilier	-	Inga särskilda krav med hänsyn till brandsäkerhet

## Brandkravnivå B

Tabell 2. Brandkravnivå B, kravställning

Typ	Standard	Kommentar
Stoppade möbler	SS-EN 1021-1 SS-EN 1021-2	Båda ska uppfyllas
Vårdbädd eller sängar - madrass	SS 8760001	Rasklassificering: <i>normal risk</i>
Vårdbädd eller sängar – filt, täcke, kudde	SS 8760001	Rasklassificering: <i>normal risk</i>
Vårdbädd eller sängar – lakan, draglakan, hygien-överdrag m.fl.	-	SS 8760001 ställer inga krav vid <i>normal risk</i>
Hängande textilier	SS-EN 13773	Minimum klass 3

## Brandkravnivå C

Tabell 3. Brandkravnivå C, kravställning

Typ	Standard	Kommentar
Stoppade möbler  (2 alternativ, ett ska uppfyllas)	BS 5852  NT FIRE 032	Metod: <i>crib 5</i>  Kravkriterier enl. SS 8760010
Vårdbädd eller säng - madrass	SS 8760001	Rasklassificering: <i>hög risk</i>  <i>För madrass kan detta presenteras som testad enl. SS 8760010.</i>
Vårdbädd eller säng – filt, täcke, kudde	SS 8760001	Rasklassificering: <i>hög risk</i>
Vårdbädd eller säng – lakan, draglakan, hygien-överdrag m.fl.	SS 8760001	Rasklassificering: <i>hög risk</i>
Hängande textilier	NT FIRE 043	Klass 1

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Västra Götalandsregionen

**Innehållsansvar:** Joakim Olander, (joaol22), Ingenjör

**Granskad av:** Mariana Vikström, (marvi36), Direktör

**Godkänd av:** Mariana Vikström, (marvi36), Direktör

**Dokument-ID:** RS10162-1596316381-407

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-06-08

**Giltig till:** 2030-12-31