

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Robin Karlsson, (robka19), Säkerhetssamordnare

Granskad av: Maria Fast, (marfa66), Enhetschef

Godkänd av: Johan Flarup, (johfl), Avdelningschef

Giltig från: 2023-01-25

Giltig till: 2027-01-25

# Brandsäkerhet – Regional riktlinje 2023 - 2027

## Innehållsförteckning

Systematiskt brandskyddsarbete .....	3
Brandfarliga och explosiva varor .....	4

Grunden för allt brandsäkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen är att inga brandhändelser ska uppstå där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet.

I den mån en brandhändelse ändå uppstår ska brand inte sprida sig från startföremålet och inga brandgaser ska sprida sig från startutrymmet.

## Systematiskt brandskyddsarbete

Förvaltningar och majoritetsägda bolag ska säkerställa att det inom dess verksamheter bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att upprätthålla ett skäligt brandskydd enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Förvaltningschefer eller VD ska utse en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för att leda, samordna, granska och följa upp SBA inom respektive förvaltning och bolag.

Koncernkontoret ansvarar för att säkerställa att rutiner och instruktioner för organisatoriskt brandskydd är uppdaterade och kända.

Ansvar för SBA är delat mellan fastighetsägare (byggnadstekniskt brandskydd) och verksamhetsansvarig, nyttjanderättshavare, (organisatoriskt brandskydd) och ska regleras skriftligen i en gränsdragningslista som avser brandskydd. Gränsdragningslistan ska revideras årligen. Förvaltningen för fastighet, stöd och service ansvarar för att leda, samordna, granska och följa upp det totala brandskyddsarbetet som kopplas till respektive gränsdragningslista.

Förvaltningen för fastighet, stöd och service ansvarar för att byggnader och lokaler projekteras och byggs på ett ändamålsenligt vis vad gäller brandskydd så att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas och säkerställas före, under och efter störningar.

I lokaler som ägs av Västra Götalandsregionen ansvarar förvaltningen för fastighet, stöd och service för att provning, skötsel och underhåll utförs så att de krav på byggnadsdelar och installationer som ställts vid byggnationen/verksamhetsändringen uppfylls under brukstiden.

Alla anställda i Västra Götalandsregionen ska ha den kunskap och utbildning som krävs för att på sin huvudsakliga arbetsplats, enligt fastställd rutin, 1) förebygga brand, 2) hindra och begränsa skador till följd av brand, 3) utrymma och assistera vid utrymning.

Chefer i linjeorganisationen, brandskyddsombud och liknande ska vid tilldelat uppdrag och som återkommande kompetensutveckling genomgå en SBA-utbildning som utgår från Västra Götalandsregionens och den

enskilda förvaltningens och bolagets styrande dokument avseende systematiskt organisatoriskt brandskyddsarbete.

Särskild utbildning för andra medarbetare ges efter behov.

Respektive förvaltning och majoritetsägda bolag ska genom internrevision regelbundet granska den egna förvaltningens SBA.

## Brandfarliga och explosiva varor

Förvaltningschefer och VD är tillståndshavare och undertecknare av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Förvaltningschefer och VD ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Förvaltningschefer och VD ska utse en samordnare som ser till att det finns tillfredsställande utredningar om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser.

Förvaltningschefer och VD ska utse en samordnare som ser till att samordning sker mellan olika tillståndshavare inom hanteringsplatsens samtliga delar.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje

**Gäller för:** Västra Götalandsregionen

**Innehållsansvar:** Robin Karlsson, (robka19), Säkerhetssamordnare

**Granskad av:** Maria Fast, (marfa66), Enhetschef

**Godkänd av:** Johan Flarup, (johfl), Avdelningschef

**Dokument-ID:** RS10162-1596316381-92

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2023-01-25

**Giltig till:** 2027-01-25