

Brand – handlingsplan för BB- och neonatalavdelning, SÄS Borås

Bakgrund och syfte

Lag om skydd mot olyckor, LSO, kapitel 2, §2: "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

Att förhindra en brands uppkomst genom att följa kända rutiner inom en verksamhet, är sannolikt de mest verkningsfulla förebyggande åtgärderna. Brand är ett av de största hoten om patienters, personals och besökandes säkerhet. Stora brandskador kan förorsaka personskador samt långa verksamhetsstörningar. Agerandet de första minuterna är avgörande för hur stor skadan blir.

Förebyggande av brandspridning sker i första hand genom att följa dokumentationen av gällande regler.

Vid brand är all personal enligt lag skyldig att ingripa för att rädda liv, larma och släcka eller begränsa elden. Räddningstjänsten tar över ansvaret då de anländer till brandplatsen. Informera och orientera dem om läget.

Handlingsplanen beskriver hur personalen ska agera praktiskt vid brand eller rökutveckling på avdelningen.

Utbildning

Brandskyddsgenomgång på avdelningen genomförs årligen.

Webutbildning i lärportalen genomförs vartannat år.

Grundläggande brandskyddsutbildning genomförs vart tredje år för vårdpersonal och vart femte år för administrativ personal.

Anmälan sker via Regionkalendern.

Orientering av brandredskap

Brandlarmsknappar är direktkopplade till SOS och räddningstjänsten. Avdelningen har fyra. En i navet, en innan balkongen och en i vardera entrén. Placering av dessa kan man se på orienteringstavlan i navet.

Automatiska vattensprinklers. Aktiveras vid 68 grader.

Inomhusbrandpost (vattenslang): vid varje team (totalt 3 st)

Handbrandsläckare: Vid brandtavla i navet 1 st pulver, 1 st kolsyra

Brandfilt: Vid brandtavlan i navet, i personalköket och i labrummet.

Genomförande

Vid larm

Indikeras automatiskt brandlarm ska du genast ta reda på orsaken. Larmet är direktkopplat till SOS och räddningstjänsten.

Dessutom larmas bevakningspersonalen på sjukhuset.

- Kontrollera var larmet utlösts via brandisplayen i navet.
- Kontrollera platsen där larmet blivit utlösts. Om en detektor lösts ut blinkar den med en röd diod.
- Se över avdelningen och angränsande utrymmen.
Genomsökta rum kryssas på whiteboardtavlan utanför

rummet. Övriga utrymmen markeras med post-it lapp på dörren.

Vid brand/rökutveckling

Använd Åtgärds korten vid brandtavlan i navet. Detta för att veta vilka arbetsuppgifter som blivit tilldelade. Personalen gör det som de blivit tilldelade på korten och återkopplar sedan till utrymningsledarna.

Arbetsledande ssk/barnmorska blir Utrymningsledare, 2 st. Dessa tar på sig gul väst.

- De skriver ut beläggningslista i Elvis samt personallista på de som är i tjänst.
- Delegerar uppgifter (åtgärds kort) till tillskyndande personal.
- Kontakt med räddningstjänsten om det finns personer i fara, vad och var det brinner, vilka rum som är evakuerade och om det finns personer kvar, samt vart det finns gasflaskor.

LARMA-RÄDDA-SLÄCKA

Larma. Tryck på närmaste brandlarmsknapp och ring sedan Räddningstjänsten (00) 112. Informera alltid televäxeln, 09.

- Var det brinner **Tehuset, byggnad 14 plan 8, BBNEO**
- Vad som brinner
- Vem som ringer

Rädda först de som är i uppenbar fara av rök, värme och brand. För dem i säkerhet till nästa brandcell. Övriga kvarstannar tills vidare på sina rum.

Släck eller begränsa branden om det är möjligt med de brandsläckningsredskap som finns på avdelningen. Stäng dörrar och fönster.

Gas

Stäng nödavstängning för gas till det rum där brand hotar.

Team 1: rum 17 egen gasavstängning, övriga 6 rum en gemensam avstängning.

Team 2: rum 22 egen gasavstängning, övriga 6 rum en gemensam avstängning.

Team 3: rum 36, 41, 42 egna gasavstängningar, övriga 6 rum en gemensam avstängning.

Gasflaskor bringas i säkerhet vid brandfara, (rum och utrymmen med flaskor ska vara markerade med skylt i knähöjd)

Vid utrymning

- Utrymning sker i samråd med räddningstjänsten.
- Utrymning sker i första hand till lokaler i samma våningsplan i skydd bakom närmaste brandcellsgräns. Stanna hos de utrymda patienterna.
- Följ gröna skyltar.
- Hiss får användas i den brandcell som inte är påverkad av brand/rökutveckling.
- Kontrollera att samtliga har evakuerats.

Återsamlingsplats

Utanför förlossningen.

Relaterade dokument

[Brandpärm - Södra Älvsborgs Sjukhus](#)

[6 brandskyddshandbok revidering 2022-07-12](#)

Bilagor – ÅTGÄRDSKORT

UTRYMNINGSLEDARE

Arbetsledande ssk/barnmorska, 2 stycken

Ta på gul reflexväst

Ta fram beläggningslista över patienter från ELVIS, samt över tjänstgörande personal från personalpärmarna.

Delegera arbetsuppgifter till tillskyndande personal genom att ge dem åtgärdskort.

Underrätta Räddningstjänsten:

- om det finns personer i fara
- vad och var det brinner
- gasflaskors placering mm.
- vilka rum som är evakuerade
- om det finns personer kvar.

ÅTGÄRDSKORT

LARMA

Tryck på närmaste brandlarmsknapp och ring sedan

Räddningstjänsten (00) 112. Informera alltid televäxeln, 09.

- Var det brinner

Tehuset, byggnad 14 plan 8, BBNEO

- Vad som brinner
- Vem som ringer

ÅTGÄRDSKORT

RÄDDA

Rädda personer i uppenbar fara av rök, värme och brand
och för dem i säkerhet till nästa brandcell.

Stäng dörrar.

Övriga kvarstannar tillsvidare på sina rum.

ÅTGÄRDSKORT

SLÄCK

Skydda dig mot rök och värme!

Släck eller begränsa branden om det är möjligt med de brandsläckningsredskap som finns på avdelningen.

Vattenslang, brandfilt och brandsläckare.

Spruta på det som brinner, inte på lågorna.

Stäng dörren.

ÅTGÄRDSKORT

GAS

Stäng nödavstängning för gas in till det rum där brand hotar.

Team 1: rum 17 egen gasavstängning, övriga 6 rum en gemensam avstängning.

Team 2: rum 22 egen gasavstängning, övriga 6 rum en gemensam avstängning.

Team 3: rum 36, 41, 42 egna gasavstängningar, övriga 6 rum en gemensam avstängning.

Stäng dörr till gasförråd.

Gasflaskor bringas i säkerhet vid brandfara, (rum och utrymmen med flaskor ska vara markerade med skylt i knähöjd).

Meddela Räddningstjänsten vart det finns gasflaskor på avdelning.

ÅTGÄRDSKORT

Genomsök vid utrymning TEAM 1

Sök igenom samtliga rum och utrymmen på teamet.

Rum som är genomsökta och utrymda kryssas på whiteboardtavlan utanför rummet.

Övriga rum markeras med post-it lapp på dörren.

Stäng fönster och dörrar.

ÅTGÄRDSKORT

Genomsök vid utrymning TEAM 2

Sök igenom samtliga rum och utrymmen på teamet.

Rum som är genomsökta och utrymda kryssas på whiteboardtavlan utanför rummet.

Övriga rum markeras med post-it lapp på dörren.

Stäng fönster och dörrar.

ÅTGÄRDSKORT

Genomsök vid utrymning TEAM 3

Sök igenom samtliga rum och utrymmen på teamet.

Rum som är genomsökta och utrymda kryssas på whiteboardtavlan utanför rummet.

Övriga rum markeras med post-it lapp på dörren.

Stäng fönster och dörrar.

ÅTGÄRDSKORT

Genomsök vid utrymning NAVET och anslutande utrymmen

Sök igenom samtliga rum och utrymmen.

Rum som är genomsökta och utrymda kryssas på whiteboardtavlan utanför rummet.

Övriga rum markeras med post-it lapp på dörren.

Stäng fönster och dörrar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: BB- och neonatalavdelning

Innehållsansvar: Linda Appelvik, (linap4),
Specialistundersköterska

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-753

Version: 1.0

Giltig från: 2026-08-20

Giltig till: 2028-08-20