

Brand - handlingsplan för postoperativ avdelning 1, SÄS Borås

Förändringar sedan föregående version
Nytt dokument.

Bakgrund och syfte

Beskriver handlingsplan för hur man agerar praktiskt vid händelse av brand på postoperativ avdelning 1.

Brand är ett av de största hoten mot patienters, personals och besökandes säkerhet.

Stora brandskador förorsakar tyvärr ofta personskador samt långa verksamhetsstörningar.

För att leva upp till de personsäkerhets- och kvalitetskrav som Södra Älvsborgs Sjukhus har som mål, måste brandsäkerheten hålla en hög nivå.

Genomförande

När brandsignal ljuder

- Tjänstgörande arbetsledare undersöker egna avdelningen och tar reda på vad som utlöst larmet (brandhärd).
- **Arbetsledaren blir utrymningsledare med övergripande kommunikationsansvar gentemot andra instanser tills räddningstjänsten anländer.**
- Väktare möter upp brandkåren vid centralbrandtavlan som finns i kortändan av huset vid MT.
- Undersök om annan avdelning är i behov av hjälp.
- Informera all personal, informera ansvarig läkare.

Rädda – Larma – Varna – Släck

Rädda

Vid lokaliserad brand i Postop 1/operationsmottagningens lokaler evakueras patienter och personal först och främst ur den brandcell där det brinner. Utrymningsvägar är markerade med gröna skyltar. Evakuera horisontellt.

Evakueringsplan 1

I första läget utryms till nästa brandcell.

Evakueringsplan 2

Patienterna evakueras till förlossningsentrén.

Larma – Varna

- Larma Räddningstjänsten genom att trycka på brandlarmknappen inne på sjuksköterskeexpedition alternativt operationsmottagningen vid dörr ut mot korridoren.
- Ring **alltid** dessutom **00 112**.
- Informera alltid televäxeln, ring **09**

Släck

- Försök släcka branden om detta är möjligt. Hämta släckutrustning (inomhusbrandpost med vatten, handbrandsläckare, brandfilt).
- Angrip branden i låg ställning för att få bättre sikt, helst i skydd bakom ett dörrblad.
- Börja inte släckningen förrän Du är tillräckligt nära branden och angrip det som brinner, inte lågorna. Kom ihåg att rök alltid stiger uppåt, därför måste du ned på golvet för att kunna se och andas.
- Om släckning inte är möjlig, stäng dörrar och utrym lokalen.

Brandredskap och dess placering

- Inomhusbrandpost (släckvatten) i korridor mitt emot sköljrum och på operationsmottagningen.
- Brandfilt (för att släcka brand i kläder på person) i korridor mitt emot sköljrum och på operationsmottagningen.
- Handbrandsläckare (för släckning av elektrisk utrustning) i korridor mitt emot sköljrum och på operationsmottagningen.

När samtliga personer har evakuerats, stäng alla dörrar och fönster för att hindra rökspridning i anläggningen.

Nöдавstängning för gas finns utanför varje rum. Stäng gas för det rum där det brinner.

Återsamlingsplats

Förlossningens huvudentré.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesiklinik, Anestesi operation och intensivvård

Innehållsansvar: Magnus Tallinger, (magta1), Vårdenhetschef

Godkänd av: Martin Henricson, (marhe193), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-896530249-299

Version: 2.0

Giltig från: 2026-01-27

Giltig till: 2028-01-26