

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Patrik Olofsson, (patol8), Säkerhetssamordnare

Granskad av: Patrik Olofsson, (patol8), Säkerhetssamordnare

Godkänd av: Henrik Hermansson, (henhe), Administrativ chef

Giltig från: 2024-12-09

Giltig till: 2026-11-29

# Förvaring av brandfarlig vara

## Sammanfattning

Med utgångspunkt från bland annat lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor har Södra Älvsborgs Sjukhus upprättat denna riktlinje om förvaring av brandfarlig vara. Riktlinjen beskriver vilka åtgärder verksamheterna behöver genomföra för att säkerställa en säker förvaring av brandfarliga varor.

## Bakgrund

Ge verksamheterna vid SÄS verktyg för hur de ska hantera och förvara brandfarlig vara för att förebygga brand- och miljörisker.

## Förutsättningar

Utgångspunkten för riktlinjen är två lagar:

- lag (2003:778) om skydd mot olyckor [1], och
- lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor [2].

## Ansvar

Ansvar för att verksamhetens brandfarliga varor förvaras på rätt sätt följer linjeorganisationen.

## Vad är brandfarlig vara?

Vätskor som exempelvis Dermagel, Dermalol, Des 85, ytdesinfektion eller andra liknande vätskor som är märkta med

farosymbolen nedan:



Eller är märkta med texten brandfarlig alternativt mycket brandfarlig klassas som brandfarliga varor.

## Genomförande

Risken för brand i dessa varor och i dess omgivning utgör ett allvarligt hot för skador på människor, egendom och miljö då de normalt antänds lättare. En brand med brandfarliga varor kan betyda ett snabbare brandförlopp och ett mer omfattande släckningsarbete. Därför finns det krav på hur brandfarliga varor ska förvaras.

## Förvaring

Förvara så lite brandfarlig vara som möjligt på enheten. Beställ hellre ofta från marknadsplatsen än att lagra i de lokala förråden. Nedanstående regler gäller endast produkter i förråd och lager. Den handspriten etc. som är utplacerad i verksamheten för dagligt bruk, till exempel på salar, toaletter etc. omfattas inte av detta regelverk.

## Små mängder, upp till ungefär 10 liter

Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat lysrör.

## Större mängder, mellan 10 och 50 liter

Bör förvaras i ventilerat skåp av trä eller metall. Med ventilerat avses att skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill.

## För mängder över 50 liter

Bör ett brandavskilt (EI30) utrymme eller skåp användas för förvaring. Skyltning Skåp som innehåller mer än 10 liter ska vara skyltade med etikett med flamma. Vid förvaring över 50 liter ska även dörr till rum där brandfarlig vara förvaras vara skyltad. Skylt ska vara utformad enligt nedan:



## Uppföljning

Avvikelse från rutin hanteras i MedControl Pro

## Referens- och länkförteckning

1. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Svensk författningssamling  
[www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se) under rubrik *Dokument & lagar*
2. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Svensk författningssamling  
[www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se) under rubrik *Dokument & lagar*

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje

**Gäller för:** Södra Älvsborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Patrik Olofsson, (patol8),  
Säkerhetssamordnare

**Granskad av:** Patrik Olofsson, (patol8), Säkerhetssamordnare

**Godkänd av:** Henrik Hermansson, (henhe), Administrativ chef

**Dokument-ID:** SAS9613-1190749860-108

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2024-12-09

**Giltig till:** 2026-11-29