

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service
Innehållsansvar: Åsa Kärrqvist, (asaka11), Undersköterska
Granskad av: Shiyaw Dilshad Mahmoud, (shidi1), Enhetschef
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-18

Giltig till: 2028-06-09

Brand - handlingsplan för bild- och funktionsmedicin (SÄS)

Handlingsplan vid en eventuell brand.

Bild- och funktionsmedicin är utrustad med brandlarm som är direktkopplat till SOS och räddningstjänsten, dessutom larmas väktarna på sjukhuset.

Allmänt

Verksamheten är utrustade med ett automatiskt brandlarm som är direktkopplat till SOS/räddningstjänst/brandkår. Samtidigt larmas sjukhusets väktare/Securitas. Förutom det automatiska brandlarmet finns brandlarmsknappar som aktiveras manuellt.

Verksamheten är uppdelad i ett antal brandceller som avgränsas av branddörrar som stänger automatiskt vid larm eller vid manuell tryckknapp vid dörr. Dörrarnas utrymme vid stängning är markerat med vit färg i golvet och får ej blockeras.

Brandrutiner finns beskrivna i fysisk brandpärm, denna förvaras i katastrofskåpet i personalrummet. Pärmerna ska läsas av alla anställda.

Vid Larm

Lokalisera var det brinner: använd syn-, hörsel- och luktsinne. Tänk på att det är viktigt att identifiera branden snabbt för att förkorta brandtiden.

Rädda

Rädda först dem som är i uppenbar fara och förflytta till nästa opåverkade brandcell. Se till att dörren till brandcellen går igen ordentligt. Invänta räddningstjänsten/brandkåren som beslutar om eventuell fortsatt evakuering.

Larma

Om det automatiska larmet inte aktiverats - larma räddningstjänsten genom att trycka manuellt på närmaste brandlarmsknapp samt ring 00112 och växel 09. Uppge var det brinner, vem du är och om det är några personer kvar i brandcellen.

Varna – tillkalla hjälp

Varna alla som hotas av branden. Tillkalla hjälp.

Släck

Påbörja släckning av brand om det bedöms vara möjligt.

På kliniken finns det brandsläckare, brandfiltar samt vattenposter. De finns utplacerade på flera ställen och är tydligt skyltade. Se även utrymningsplanen för mer information.

Evakuera

Evakuera i första hand till närmaste, opåverkad brandcell. Invänta räddningstjänst/brandkår som beslutar om eventuell fortsatt evakuering. Vid utrymning ska man i första hand använda markerade utrymningsvägar, se utrymningsplaner på angivna platser. Räddningstjänsten tar beslut om även andra avdelningar ska evakueras, så kallad utökad evakuering.

Återsamlingsplats

Helikopterplattan som finns mitt emot ingången till akuten.

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Åsa Kärrqvist, brandombud, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Shiyaw Dilshad Mahmoud, enhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Brand, handlingsplan brand

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Åsa Kärrqvist, (asaka11), Undersköterska

Granskad av: Shiyaw Dilshad Mahmoud, (shidi1), Enhetschef

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-567505404-22

Version: 1.0

Giltig från: 2026-06-18

Giltig till: 2028-06-09