

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service  
Innehållsansvar: Sara Lundin, (sarlu4), Medicinsk sekreterare  
Granskad av: Shiyaw Dilshad Mahmoud, (shidi1), Enhetschef  
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-03

Giltig till: 2028-03-03

# Reservkraftsprov med tillfälligt strömavbrott, SÄS

Syftet med denna rutin är att säkerställa att samtliga nödvändiga förberedelser genomförs inför ett reservkraftsprov där ett planerat, tillfälligt strömavbrott ingår. Rutinens mål är att minimera risker, säkerställa att utrustning hanteras korrekt samt att relevant information når berörda medarbetare i god tid.

## Omfattning

Rutinen gäller för samtliga labb på bild- och funktionsmedicin där reservkraftsprov med tillfälligt strömavbrott kan påverka medicinteknisk utrustning.

## Ansvar

Planeringsledare ansvarar för att information och påminnelser skickas ut enligt rutinens arbetsgång.

Medarbetare ansvarar för att följa instruktioner och säkerställa att deras utrustning hanteras enligt givna direktiv.

Nattpersonal ansvarar för att under natten inför strömavbrottet kontrollera att berörd utrustning är avstängd.

## Arbetsgång

### En vecka innan reservkraftsprov

Planeringsledare skickar ut information om det planerade reservkraftsprovet och det tillfälliga strömavbrottet till samtliga medarbetare.

#### **Informationen ska innehålla:**

1. Datum och tid för strömavbrottet
2. Vilken utrustning som berörs.

### Dagen före reservkraftsprov

Planeringsledare besöker berörda labb för att muntligen informera medarbetare om det kommande avbrottet.

Planeringsledare placerar påminnelabelar vid berörd utrustning med instruktion att maskiner ska stängas av innan strömavbrottet.

Planeringsledare skickar mejl till de nattsköterskor som arbetar natten inför strömavbrottet för att informera och påminna om att säkerställa att samtliga maskiner är avstängda.

## Dokumentinformation

### **Innehållsansvarig**

Sara Lundin, planeringsledare, bild- och funktionsmedicin, SÄS

### **Innehållsgranskare**

Shiyaw Dilshad Mahmoud, enhetschef, bild- och funktionsmedicin, SÄS

### **Godkänt av**

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

### **Nyckelord**

Reservkraftsprov, utrustning, medicinteknisk utrustning, tillfälligt strömavbrott

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

**Innehållsansvar:** Sara Lundin, (sarlu4), Medicinsk sekreterare

**Granskad av:** Shiyaw Dilshad Mahmoud, (shidi1), Enhetschef

**Godkänd av:** Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9631-567505404-68

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2026-03-03

**Giltig till:** 2028-03-03