

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Checklista

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Hanna Brunnegård, (handa4), Biomedicinsk analytiker

Granskad av: Karin Olsson, (karol52), Apotekare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-10

Giltig till: 2027-11-05

Kontroll av rumstemperatur och tryckdifferenser

Bilaga 11 till *Renrum, samlad dokumentation*, avsnitt
*Tryck, temperatur och dosrat i renrum, Generell
beredning*

(Dokument-ID SAS9631-910907285-4)

Tryckdifferens

- mellan sluss1 relativt genomräkningsrum: -10 Pa ±5 Pa
- mellan sluss2 relativt Sluss 1: 20 Pa ±5 Pa
- mellan beredning relativt Sluss 2: 15 Pa ±5 Pa

Vid godkänd temperatur och tryckdifferenser signera med signum.

År	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni	
	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Tryckdifferens

- mellan sluss1 relativt genomräkningsrum: -10 Pa ±5 Pa
- mellan sluss2 relativt Sluss 1: 20 Pa ±5 Pa
- mellan beredning relativt Sluss 2: 15 Pa ±5 Pa

Vid godkänd temperatur och tryckdifferenser signera med signum.

År	Juli		Augusti		September		Oktober		November		December	
	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck	Temp 21°±3	Tryck
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Hanna Brunnegård, biomedicinsk analytiker, nuklearmedicin,
SÄS

Innehållsgranskare

Karin Olsson, sakkunnig apotekare, klinisk farmakologi, SU

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin
och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Redovisande dokument, kontroll, larm, tryckskillnad, sluss,
renrum, beredning

Information om handlingen

Handlingstyp: Checklista

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Hanna Brunnegård, (handa4), Biomedicinsk analytiker

Granskad av: Karin Olsson, (karol52), Apotekare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-910907285-35

Version: 5.0

Giltig från: 2025-11-10

Giltig till: 2027-11-05