OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare
Granskad av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2026-10-08
Giltig till: 2028-10-07

Luftavfuktning i lokaler med särskilda krav inom viss verksamhet, SÄS

Förändringar sedan föregående version

Inga förutom komplettering med bakgrund och syfte

Sammanfattning

Rutinen beskriver åtgärder och ansvarsförhållanden mellan berörd verksamhet och Västfastigheter avseende avfuktning i lokaler med särskilda krav på reglerad luftfuktighet, där behov finns att fortlöpande bevaka och begränsa den relativa fuktigheten.

Bakgrund och syfte

Rutinen beskriver gränsvärden för luftfuktighet i lokaler där denna behöver särskilt regleras.

Förutsättningar

Ansvar

För ansvarsfördelning mellan berörd verksamhet och Västfastigheter, se respektive rutin under rubrik *Utförande*.

Utförande

För åtgärder och ansvar inom aktuell verksamhet, följ relevant rutin enligt nedan:

Lokaler där sterilt material förvaras och/eller där invasiva ingrepp utförs

Risken för mikrobiell påväxt eller skada på emballage beror både av nivån på den relativa fuktigheten och under hur lång tid en produkt utsätts för fukt.

SÄS och Västfastigheter har enats om att åtgärder behöver vidtas om den relativa luftfuktigheten i kritiska utrymmen överstiger 70 % under 18 timmar eller över 80 % under 1 timme.

Information om vad berörd verksamhet och Västfastigheter ska göra vid normaldrift, vid förväntad hög luftfuktighet och vid larm om hög luftfuktighet framgår av rutinen:

Luftavfuktning i lokaler med sterilt material för Södra Älvsborgs Sjukhus på Borås och Skene

Lokaler tillhörande Sjukvårdsapotek VGR SÄS

I de rum som berörs av rutinen måste rumstemperaturen ligga mellan 15 och 25 grader och kylskåpstemperaturen mellan 2 och 7 grader. Vid luftfuktighet över 60 % aktiveras ett larm. För detaljerad information, se rutinen:

Övervakning och larmhantering inom dosrummet och VNL (läkemedelsautomater), Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Källförteckning

- Luftavfuktning i lokaler med sterilt material för Södra Älvsborgs Sjukhus på Borås och Skene. Rutin framtagen av SÄS och Västfastigheter.
  (rutinen publicerad via SÄS, SP-ytan *Styrdokument SÄS*)
- Övervakning och larmhantering inom dosrummet och VNL (läkemedelsautomater), Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Rutin framtagen av Västfastigheter
  (rutinen publicerad via SÄS, SP-ytan *Styrdokument SÄS*)

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Granskad av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-721

Version: 2.0

Giltig från: 2026-10-08

Giltig till: 2028-10-07