

Luftavfuktning i lokaler med särskilda krav inom viss verksamhet, SÄS

Sammanfattning

Rutinen beskriver åtgärder och ansvarsförhållanden mellan berörd verksamhet och Västfastigheter avseende avfuktning i lokaler med särskilda krav på reglerad luftfuktighet, där behov finns att fortlöpande bevaka och begränsa den relativa fuktigheten.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Förutsättningar

Ansvar

För ansvarsfördelning mellan berörd verksamhet och Västfastigheter, se respektive rutin under rubrik *Genomförande*.

Genomförande

För åtgärder och ansvar inom aktuell verksamhet, följ relevant rutin enligt nedan:

Lokaler där sterilt material förvaras och/eller där invasiva ingrepp utförs

Risken för mikrobiell påväxt eller skada på emballage beror både av nivån på den relativa fuktigheten och under hur lång tid en produkt utsätts för fukt.

SÄS och Västfastigheter har enats om att åtgärder behöver vidtas om den relativa luftfuktigheten i kritiska utrymmen överstiger 70 % under 18 timmar eller över 80 % under 1 timme.

Information om vad berörd verksamhet och Västfastigheter ska göra vid normaldrift, vid förväntad hög luftfuktighet och vid larm om hög luftfuktighet framgår av rutinen:

[Luftavfuktning i lokaler med sterilt material för Södra Älvsborgs Sjukhus på Borås och Skene](#)

Lokaler tillhörande Sjukvårdsapotek VGR SÄS

I de rum som berörs av rutinen måste rumstemperaturen ligga mellan 15 och 25 grader och kylskåpstemperaturen mellan 2 och 7 grader. Vid luftfuktighet över 60 % aktiveras ett larm. För detaljerad information, se rutinen:

[Övervakning och larmhantering inom dosrummet och VNL \(läkemedelsautomater\), Södra Älvsborgs Sjukhus Borås](#)

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Remissinstanser

- Vårdhygien, SÄS
- Verksamhetschefer, SÄS
- Jennie Wessbo, enhetschef, lokal och service, SÄS
- Zoran Culjak, driftchef Borås och Skene, Västfastigheter, Fastighet, stöd och service
- Junith Brostedt, drifttekniker, driftenhet Borås, Västfastigheter, Fastighet, stöd och service

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Luftfuktighet, fuktighet, övervakning, kontrollsystem, luftavfuktning; temperatur, temperaturkontroll, avfuktning, operationsverksamheter, läkemedelsberedning, slutenvårdsdoser

Länkförteckning

- Luftavfuktning i lokaler med sterilt material för Södra Älvsborgs Sjukhus på Borås och Skene. Rutin framtagen av SÄS och Västfastigheter.
(rutinen publicerad via SÄS, SP-ytan *Styrdokument SÄS*)
- Övervakning och larmhantering inom dosrummet och VNL (läkemedelsautomater), Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Rutin framtagen av Västfastigheter
(rutinen publicerad via SÄS, SP-ytan *Styrdokument SÄS*)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-721

Version: 1.0

Giltig från: 2024-11-01

Giltig till: 2026-11-01