

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Giltig från: 2026-04-23

Innehållsansvar: Louise Jensen, (louje6), Ortopedingenjör

Giltig till: 2028-04-15

Granskad av: Louise Jensen, (louje6), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Lokal rutin vid brand

Ortopedteknik

Inledning

Byggnaden är utrustad med brandlarm som är direktkopplat till SOS, räddningstjänsten samt väktare på SÄS. Det finns brandlarmstryckknappar som är direktkopplade till SOS. Dessa används för att manuellt aktivera brandlarmet.

Brandlarmets syfte är att tidigt detektera brand och/eller rökutveckling och aktiveras våningsvis. Enheten är utrustad med en brandlarmstablå som visar i klartext vilken detektor som har utlösts och i vilket rum.

För att räddningstjänstens insatstid ska förkortas vid en brand är de beroende av att personalen i byggnaden gör en första insats för att begränsa branden. Alla medarbetare ska ha kunskap om hur man förebygger fysiska och organisatoriska brister i brandskyddet. Om en brand uppstår ska personalen, om möjligt, försöka släcka denna. Personalansvarig tar kontakt med räddningstjänsten för vidare information.

Enheten är uppdelad i ett antal brandceller som i sin tur avgränsas av branddörrar.

Enheten är utrustad med brandsläckningsutrustning i form av brandposter och handbrandsläckare. Det finns två typer av handbrandsläckare på enheten, pulver samt kolsyra.

Placering brandpost

- Vid branddörren utanför väntrummet
- Utanför provrum 5
- Mittemot inläggskompakten i verkstaden

Placering handbrandsläckare

Pulversläckare återfinns:

- I fikarummet vid soffan
- Vid bokningsdatorn i korridoren till receptionen
- Utanför provrum 3
- Mittemot inläggskompakten i verkstaden

Kolsyresläckare återfinns:

- I sliprummet vid schmidt-slipen

Lokal rutin vid brand

Hitta branden

Sök igenom samtliga utrymmen på enheten för att fastställa om det brinner.

- Vid brand – gå vidare i handlingsplanen
- Vid falsklarm – invänta räddningstjänst / väktare på SÄS

Släck och begränsa branden

- Släck branden
- Om du inte lyckas släcka – begränsa branden
- Rädda liv
- Varna dem som påverkas av branden
- Fortsatt kontakt med räddningstjänsten

Utrym

I de fall då det sker en brandspridning där vi varken lyckats släcka eller begränsa, utrymmer vi lokalerna till närmaste brandcell. Där görs en ny lägeskontroll om vi behöver fortsätta utrymma till nästa brandcell.

Evakuera

Är evakuering av hela byggnaden nödvändig initieras detta av räddningstjänsten eller väktare på SÄS.

Om evakuering krävs utryms enheten till återsamlingsplatsen.

Återsamlingsplats vid evakuering: redskapsboden utanför arbetsterapin på plan 3.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Louise Jensen, (louje6), Ortopedingenjör

Granskad av: Louise Jensen, (louje6), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9661-671614304-34

Version: 8.0

Giltig från: 2026-04-23

Giltig till: 2028-04-15