

Giltig från 2024-05-01 (Version 1.2)

Formulär för beställning avstängning av brandlarm

Blanketten lämnas in till aktuellt områdes driftavdelning **senast mellan kl. 07.00-08:00 samma dag som för avstängningen** (gäller vardagar, ej helgdag), för att möjliggöra att brandlarmet blir avstängt. Vid akut brandlarmsavstängning, ring kundtjänst, telefon: 010-441 35 00.

Undertecknad beställer härmed avstängning av brandlarm enligt nedan och tar över brandbevakning för aktuellt område under den tid då brandlarmet är avstängt.

Område: <i>(Exempelvis, Östra sjukhuset, Fristad folkhögskola)</i>	
Hus/byggnadsnummer:	
Våningsplan:	
Rumsnummer:	
Sektion/Detektor:	
Typ av arbete:	
Det orsakar: <i>Exempelvis rök, damm, värme, ånga, undertaksarbete</i>	

Heta arbeten. Påverkar sprinklersystem. Detektorer skyddas (se sidan 2).

Ansvarig på verksamhet som påverkas är informerade.

Om arbetsbegäran krävs, är den ifylld och godkänd.

<input type="checkbox"/> Vardagar (07–16) <input type="checkbox"/> Arbetsfria dagar (helgdagar) och ej ordinarie arbetstid (16–07) Fritext:	Från och med datum:
	Till och med datum:
	Från klockslag:
	Till klockslag: <i>(Klockslagen gäller varje dag om flera datum har valts)</i>

Undertecknad beställare har tagit del av informationen på nästa sida

Beställt av:		Företag:	
Telefon:		E-post:	
Västfastigheter - Projektnummer/arbetsordernum mer:			
Namn-teckning beställare:			

Fylls i av ansvarig driftpersonal på området

Vidimering avstängning brandlarm och överlåtelse, brandbevakning

Mottaget av (VGR-ID)			
Datum		Tid	
Anvisningar			
Signatur:			

Anslutande sektioner/detektorer:

Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	

Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	
Sektion/detektor	

Observera!

- Blanketten ska vara undertecknad för att gälla.
- Arbete får inte påbörjas innan bekräftelse om avstängning av brandlarmet erhållits.
- Verksamheten ska informeras av beställaren för brandlarmsavstängningen om vilka områden där larmet är tillfälligt avstängt.
- Beställaren ansvarar för brandbevakning av hela avstängningsområdet under den tid då brandlarmet är avstängt.
- Detektorer i berört arbetsområde ska täckas med dammskydd och dammskyddet ska tas bort dagligen (inom avstängningsperioden) innan brandlarmsavstängning är slut.
- Återkoppla till driftavdelning efter avslutat projekt.