


Checklista för egenkontroll av brandfarlig vara



Denna checklista används för egenkontroll av att brandfarlig vara hanteras enligt ställda krav. Egenkontrollen bör utföras 2 ggr/år.

Fel och brister ska rapporteras i MedControl Pro och åtgärdas!

Kontrollen är utförd av:	VGR-id	Datum
Utförd kontroll signeras av ansvarig chef:		
Utförd egenkontroll ska arkiveras i enlighet med respektive dokumenthanteringsplan.		

Rum/utrymme för förvaring av brandfarlig vara	Ja	Nej
Rummet är tillträdesbegränsat (låst) för obehöriga. (Alternativt ska förvaringsskåp i rummet vara låst).		
Rummet är fritt från lukt, spill och oljud.		
Rummets allmänventilation fungerar som den ska.		
Rummets allmänbelysning fungerar som den ska.		
Rummet har god ordning och reda.		
Rummets väggar, golv, tak, dörr(ar), fönster samt fasta inredning (hyllor, skåp, bänkar, etc.) är i gott skick och är fria från skador som kan orsaka eller förvärra olyckor.		
Erforderlig utrustning för omhändertagande av spill finns. (Ska vara anpassad för hanterade ämnen och mängder).		
Utrustningen för omhändertagande av spill är korrekt och beständigt skyltad.		
Hantering av avfall sker enligt rutin.		
Egna kommentarer:		


Förvaring av brandfarlig vätska	Ja	Nej
Förvaring sker i ventilerat skåp.		
Skåpet är brandklassat och försett med spilluppsamling. (Krav vid >50 liter).		
Skåpet är fritt från brandfarlig gas/aerosol. (Samförvaring är ej tillåten).		
Skåpet är fritt från annat brännbart material.		
Skåpet är fritt från lukt, spill och spår av spill.		
De förvarade mängderna stämmer med det som skåpet är godkänt för och de mängder som man får ha inom verksamheten.		
Alla förvaringsutrymmen (rum, skåp, kyl/frys, etc.) med brandfarliga vätskor är skyltade med "Brandfarliga ämnen". 		
Egna kommentarer:		

Förvaring av brandfarlig gas	Ja	Nej
Förvaring sker i ventilerat skåp.		
Skåpet är brandklassat (Krav vid >2 liter).		
Skåpet är fritt från brandfarlig vätska. (Samförvaring är ej tillåten).		
Skåpet är fritt från annat brännbart material.		
Skåpet är fritt från lukt och spår av utsläpp.		
De förvarade mängderna stämmer med det som skåpet är godkänt för och de mängder som man får ha inom verksamheten.		
Alla förvaringsutrymmen (rum, skåp, kyl/frys, etc.) med brandfarliga vätskor är skyltade med "Brandfarliga ämnen" och "Gaser under tryck".  		
Egna kommentarer:		

Fasta installationer för brandfarlig gas	Ja	Nej
All berörd personal vet var avstängningsventiler för gasinstallationerna är placerade.		
Rörledningar är korrekt märkta.		
Uttagsposter är oskadade, har en tydlig markering som anger typ av gas och en tydlig indikering för om kranen är öppen eller stängd.		
Avstängningsventiler är stängda mot uttagsposter som inte används.		
Det finns ett minsta avstånd om 0,50 meter mellan uttagsposter och möjliga tändkällor. (Elutrustning, eluttag och liknande).		
Rätt sorts slang för den aktuella gasen används.		
Gasslangar är hela och utan synliga ytsprickor.		
Egna kommentarer:		

Dragskåp/dragbänkar för hantering av brandfarlig vara	Ja	Nej
Regelbunden funktionskontroll av dragskåp/dragbänkar är utförd.		
Dragskåp/dragbänkar är fria från förvaring av brandfarlig vara.		
Dragskåp/dragbänkar har spillskydd. (Förhöjd kant eller liknande).		
Eventuella eluttag i dragskåp/dragbänkar har självstängande lock och är förreglade över ventilationen.		
Klassningsplaner för dragskåp/dragbänkar finns och är aktuella.		
Dragskåp/dragbänkar är uppmärkta enligt respektive klassningsplan.		
Egna kommentarer:		

Öppen hantering av brandfarlig vara	Ja	Nej
Öppen hantering av brandfarlig vara förekommer i lokalerna.		
En dokumenterad riskbedömning är utförd med avseende på den öppna hanteringen.		
Det finns en klassningsplan för den öppna hanteringen och den är aktuell.		
Hantering av brandfarlig vara på arbetsbänk med punktsug förekommer endast av enstaka deciliter. (Liten bägare, provrör eller liknande).		
Hantering av brandfarlig vara på arbetsbänk med punktsug sker så att inga tändkällor finns inom 0,50 meter. (Elutrustning, eluttag eller liknande).		
Öppen hantering av brandfarlig vara sker på annan plats än arbetsbänk med punktsug. (Exempelvis fyllning eller avtappning av utrustning och maskiner).		
Kärl större än 5 liter är ledande eller halvledande.		
Öppen hantering av brandfarlig vara sker i enlighet med den dokumenterade riskbedömningen.		
Egna kommentarer:		

Explosionsfarligt område	Ja	Nej
Explosionsfarliga områden är EX-skyltade.		
		
Klassningsplan finns anslagen och är aktuell.		
Egna kommentarer:		

Mer information finns på www.vgregion.se/brandsakerhet