

Giltig från och med: 2026-06-26
Dokumentägare: Joakim Olander

Västra Götalandsregionen
Fastighet, stöd och service

95522 v.1.0, brand,utrymningsplaner – Tekniska krav

Gäller för sjukhus, naturbruk, folkhögskola, bussdepå,
spårvagnsdepå, tågdepå, resecentrum och övriga fastigheter

Innehållsförteckning

Versionshistorik	3
Inledning och syfte	4
Avsteg	4
Övriga kravställande dokument.....	4
Allmänt	5
Utrymningsplan	5
Placering	5
Innehåll	5
Instruktioner.....	6
Märkning.....	6
Filer och leverans	7

Versionshistorik

Version	Publicerad	Ändringsbeskrivning	Arkiverat
1	2026-06-26	Upprättad handling.	

Inledning och syfte

Tekniska krav är Fastighet, stöd och service specifika komplement till lagar, förordningar och normal projekteringspraxis.

Dokumentet ger uttryck för beställarens och verksamhetens krav och önskemål på utförande och utformningar och är styrande vid upprättande och revidering av utrymningsplaner.

Avsteg

För texter som innehåller SKA och MÅSTE ska avsteg sökas enligt Fastighet, stöd och service avstegsprocess (Ärendeflöde i CANEA VF) om det inte är uppenbart att kravet ej är relevant för det aktuella projektet.

En rekommendation är att projektledaren, eller av denne utsedd person, går igenom TK med konsult och berörd teknisk förvaltare/strateg, inför uppstart av projektet, och stryker eller kommenterar eventuella krav som uppenbart inte gäller aktuellt projekt.

Utöver ovanstående kravtexter innehåller dokumenten texter som ska ses som rådgivning för att få en väl fungerande fastighet. Dessa texter är utformade med lydelse som BÖR, KAN, REKOMMENDERAS och kräver ej att avsteg söks enligt förvaltningens avstegsprocess.

Övriga kravställande dokument

Dokumentet läses tillsammans med gällande projekteringsdokument från Västfastigheter bygg och förvaltning, Fastighet stöd och service och regionala styrande dokument.

Allmänt

Vid upprättande eller revidering av utrymningsplaner som behandlar Västra Götalandsregionens verksamheter ska dessa utföras enligt kravställningen i detta dokument.

Syftet med kravställningen är att regionens utrymningsplaner är enhetligt utförda med avseende på format, struktur, innehåll och layout.

Utrymningsplan

Utrymningsplaner ska upprättas enligt SS 2875:2019, *brand och räddning – utrymningsplaner – utformning och symboler, utgåva 3*, samt uppfylla nedanstående kravställningar.

Placering

Placering av utrymningsplaner ska vara vid brandförsvarstablåer eller vid annan strategisk plats för personalens agerande vid brand. Utrymningsplaner utöver detta ska undvikas. Om specifik placering krävs av BFS 2024:7 är kravet på den specifika placeringen överordnat.

Innehåll

Utrymningsplaners innehåll ska vara enligt SS 2875:2019 samt ska uppfylla följande kravställningar:

- Utrymningsplanens rumsbildning ska utgå från A-planritning (helplansritning) från originalarkivet. Utrymningsplanen ska presenteras i 2D-format.
- Brandcellsgränser ska utgå från A-planritning (helplansritning) från originalarkivet. Brandcellsgränser runt exempelvis installationsschakt som ej är av betydelse för utrymning ska inte redovisas på utrymningsplan. Brandcellsgränser ska ritas med strecklinjetyp enligt SIS Bygghandlingar.

- Manuell släckutrustning enligt brandplan.
- Larmknappar enligt serviceritningar för brandlarm.
- Återsamlingsplatser ska som grundregel visas, i enlighet med SS 2875:2019. Beställare informerar placering vid beställning. Den lokala verksamhetens säkerhetsorganisation (hyresgästen) ska rådfrågas angående placering/avsteg.

Instruktioner

Utrymningsplan ska innehålla instruktioner enligt SS 2875:2019, samt ska uppfylla följande kravställningar:

- Mellan instruktion för LARMA/CALL och UTRYM/EVACUATE ska följande information föras in (text ges på svenska och engelska):

”SLÄCK – elden, om det kan göras säkert.”

”EXTINGUISH – the fire, if safe to do so.”

- I de fall utrymning av verksamheten i första hand sker via horisontell förflyttning till närliggande brandcell (exempelvis vissa sjukhusavdelningar) ska följande information ersätta det som skrivs in under avsnitt/rubrik som beskriver utrymningsmetod (text ges på svenska och engelska):

”UTRYM – till närliggande brandcell/avdelning. Följ därefter anvisning från personal, alternativt utrym till återsamlingsplatsen.”

”EVACUATE – to nearby fire cell/department. Thereafter, follow instructions from staff, or alternatively evacuate to the assembly point.”

Märkning

Utrymningsplanen ska märkas enligt SS 2875:2019, samt ska uppfylla följande kravställningar:

- Byggnadens namn och adress ska vara enligt Faciliate eller tomtspecifik nomenklatur. Adress ska återspegla huvudsaklig besöksadress. Beställare informerar vid beställning.
- Byggnadsnummer, byggnadsbenämning och våningsplan ska vara enligt Faciliate eller tomtspecifik nomenklatur. Beställare informerar vid beställning.
- Aktuell logotyp för Västra Götalandsregionen ska placeras bredvid byggnadens namn.

Filer och leverans

Utrymningsplaner ska levereras i PDF/A-1-format med redigerbara symboler.

Behov av utskrivna exemplar samt ramar för upphängning behandlas av beställare i samband med beställning och är ej del av dessa tekniska krav.

Vid leverans ska utrymningsplanerna ha samma datum på samtliga blad som ingår i leveransen. Vid revidering av befintlig(a) utrymningsplan(er) ska endast revideringsdatumet noteras samt revisionsnummer.

Samtliga filer ska vara städade från externa referenser, länkar och information som inte används.

Hantering av utkast och leverans ska ske i Canea VF. Vid revidering ska konsult begära att få utlånat original PDF för justering via Canea VF. Utlåningsärendet ska följa ärendeflöde i kapitel 3.2 i 00837 v.10.0 Tekniska krav för CAD BIM, huvuddokument.

Efter leverans kontrolleras och granskas handlingarna av beställaren utifrån denna kravspecifikation. Vid brister begärs ny leverans in.

Utrymningsplaner ska förvaras i Västra Götalandsregionens system för ritningsarkiv.

Namngivning av filer ska vara enligt exempel:

423301-BR-93C-02-001.pdf

Position 1 [423301]	Byggnadsnummer, 4-6 tecken beroende på lokal namngivningsstandard (uppdateras enl. objekt).
Position 2 [BR]	Ansvarig part, Brand.
Position 3 [93C]	Klassifikation av innehållet, Utrymningsplan.
Position 4 [02]	Våningsplan, i exempel plan 2.
Position 5 [001]	Löpnummer för att differentiera utrymningsplaner på våningsplanet.
Filnamnstillägg	Endast PDF ska användas.