

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Lena Axelsson, (lenax1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-07-21

Giltig till: 2027-08-31

Brand och utrymning - barndagvårdsavdelning

Revideringar i denna version

Förlängt giltighetstiden.

Bakgrund, syfte och mål

Denna rutin syftar till att klargöra hur personal på Barndagvårdsavdelningen ska agera vid brand.

Arbetsbeskrivning

Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.

Varna = Varna alla som hotas av branden.

Larma = Larma 112.

Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.

Brandlarmsdisplayen inne på sjuksköterske-expeditionen visar vart det brinner. Ta med en brandsläckare till rummet som brinner.

Uppsamlingsplats för Barndagvård: Uppsamlingsplats A vid dammen.

Töm rummet

Ta ut personer som finns i rummet.

Stäng dörren

Detta begränsar branden och rökutvecklingen.

Det finns ett sprinklersystem (vattendimma) i alla utrymmen och detta ska släcka branden. Sprinklersystemet utlöser vid 80 grader.

Rökdetektorer finns som talar om att det luktar rök och dessa utlöser brandlarmet.

När brandlarmet går så kan vi se vart det brinner (vilket hus och vilket rum) på en brandlarmsdisplay inne på sjuksköterskeexpeditionen.

Ta med en brandsläckare (skumsläckare) och gå till det rummet som brinner i. Om det går ska vi börja släcka branden innan sprinklersystemet utlöser. Vi har inte någon brandslang.

Tänk till

Flytta patienter i närliggande rum?

Utrym långsamt om det behövs.

Vi utrymmer till nästa brandzon, exempelvis mot Barnavdelningen eller mottagningen.

De branddörrar som vi har kan klara en brand i ca 30 minuter.

Det finns en brandsläckare i varje korridor.

Man kan se skyltar/utrymningsvägar i taket.

Vid utrymning ska en person med god lokalkännedom ansvara för att alla kommit ur lokalerna, man ska gå från rum till rum och kolla så att ingen person finns kvar. Ansvarig för utrymning ska ta på sig gul väst, märkt ”Utrymningsledare”, som hänger på koordinatorsexpeditionen.

Gas (skåp bredvid akutvagnen)

Gasförsörjningen kommer ifrån källaren.

De övre kranarna är den ordinarie gasförsörjningen och de nedre kranarna är reservförsörjningen.

Om gasförsörjningen försvinner av någon anledning så larmar det, blå lampa blinkar och det larmar i själva gascentralen.

Blir det ett för lågt tryck så kommer ett larm att gå ut i kallelsesystemet, det går också ett larm direkt till driften.

Vad kan vi göra?

Om det blir ett för lågt tryck ska vi stänga den ordinarie försörjningen och öppna reservdriften. Är reservdriften igång lyser en lampa med ett fast blått sken.

För att få bort larmet från kallelsesystemet ska vi kvittera larmet på grön knapp bredvid gaspanelen.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Vi får aldrig ändra från reservkraft till ordinarie kraft, detta får bara driften göra.

För kännedom så finns det information hur man går tillväga på displayens insida.

Checklista Utrymning Barndagvård

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Lena Axelsson, (lenax1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-37

Version: 3.0

Giltig från: 2025-07-21

Giltig till: 2027-08-31