OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VE Bild o funktionsmed
Innehållsansvar: Kent Magnusson, (kenma3), Medicinteknisk ingenjör
Granskad av: Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef
Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-01
Giltig till: 2028-10-04

Beställning av brandlarmsavstängning – BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Syfte

Rutin för åtgärder vid installationer eller reparationer i Bild och Funktionsmedicins lokaler.

Arbetsbeskrivning

Brandlarm ska stängas av vid alla arbeten som kan orsaka rökutveckling, värme eller dammbildning till exempel vid håltagning, fastsättning och lödning.

Man ska då fylla i en blankett som finns hos Västfastigheter.

Beställning av brandlarmsavstängning senast dagen innan klockan 12.

Vid akuta ärenden ska man ringa till Västfastigheters anläggningsskötare på telefon: 0500-478001 (internt 78001)

Extern entreprenör

När BFM anlitar extern entreprenör måste BFM se till att brandlarm stängs av i de fall där det är relevant.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Kent Magnusson, (kenma3), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-52

Version: 7.0

Giltig från: 2026-10-01

Giltig till: 2028-10-04