

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2024-10-04

Innehållsansvar: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Giltig till: 2026-10-04

Granskad av: Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Beställning av brandlarmsavstängning – BFM radiologi

## Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Redigerat text, lagt till och tagit bort text.

## Syfte

Rutin för åtgärder vid installationer eller reparationer i Bild och Funktionsmedicins lokaler.

## Arbetsbeskrivning

Brandlarm ska stängas av vid alla arbeten som kan orsaka rökutveckling, värme eller dammbildning till exempel vid håltagning, fastsättning och lödning.

Man ska då fylla i en blankett som finns hos Västfastigheter.

Beställning av brandlarmsavstängning senast dagen innan klockan 12.

Vid akuta ärenden ska man ringa till Västfastigheters anläggningsskötare på telefon: 0500-478001 (internt 78001)

## Extern entreprenör

När BFM anlitar extern entreprenör måste BFM se till att brandlarm stängs av i de fall där det är relevant.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk  
civilingenjör

**Granskad av:** Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-52

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2024-10-04

**Giltig till:** 2026-10-04