

Brand och utrymning – kliniskt fysiologiskt laboratorium

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Bakgrund, syfte och mål

Västra Götalandsregionens Brandskyddsstandard, syftar till att, i prioriterad ordning, förhindra och minimera personskador, driftstörningar och egendomsskador. SkaS systematiska brandskyddsarbete utgår bland annat från denna standard.

Varje enhet inom SkaS ska i förebyggande syfte upprätta en lokal rutin, avseende brand och utrymning. Rutinen ska beskriva hur lokalerna ska genomsökas för att säkerställa var det brinner och att ingen är i fara på egna enheten. Rutinen innehåller en beskrivning hur eventuell brand släcks och hur personalen ska genomföra en utrymning.

Rutinen kan även tillämpas vid utrymning av andra skäl, till exempel hot- och våldshändelser.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från styrdokumentet rapporteras i MedControl PRO

Då vi själva larmar:

- Den som upptäcker branden larmar kollegor och alla samlas vid samlingsplatsen – i ”gamla arkivet” rummet innan receptionen.
- Tryck på brandlarmsknapp på väg till samlingsplatsen.

Larmknapparna finns:

- **Korridor 1**
 - i väntrummet höger sida
 - längst ner i korridoren efter sterilrummet vänster sida.
- **Korridor 2**
 - utanför väntrummet, höger sida
 - mittemot kärtrummet
 - längst ner i korridoren efter cystorummet
- **Korridor mellan klin fys och Medicinsk Teknik**
 - direkt på vänster sida efter utgång korridor 1
 - utanför omklädningsrum
 - utanför EEG
 - utanför personalrum
 - inne i personalrum
- Utrymningsledare utses (först på plats) och tar på sig gul väst, hänger på en krok i gamla arkivet.
- Utrymningsledaren ringer 112 och växeln 09 och informerar om att det brinner (Lövängsvägen 1).
- Utrymningsledare utser säker återsamlingsplats i korridoren utanför nuklearmedicin.
- Utrymningsledare delar ut åtgärds kort som sitter i hållaren på väggen.
- Börja släcka brand utan att utsätta sig själv för fara.
- Hämta rätt släckredskap.
- Angrip branden ihopkrupen. Spruta på det som brinner.
- Går det inte att släcka, utrym då lokalen och stäng dörrarna.
- Utrym klin fys lab systematiskt.
- Stäng dörr och fönster efter evakuering.
- Tillse att lämplig utsedd person stänger av luft och syrgasledningar - längst ner i korridor 1 (bakom dörr vid stämpelklockan) samt längst ner i korridor 2.
- Utrymningsledaren möter upp räddningstjänst vid hissar/trapphuset utanför klin fys lab och nuklearmedicin.

Då brandlarmet går automatiskt:

- Samling i "gamla arkivet"
- Utrymningsledare utses (först på plats) och tar på sig gul väst, hänger på en krok i gamla arkivet.
- Utrymningsledare utser säker återsamlingsplats i korridoren utanför nuklearmedicin.
- Utrymningsledare delar ut åtgärds kort som sitter i brandpärmen.
- Sök igenom båda korridorerna för att lokalisera branden och för att se om någon är i fara
- Stäng dörr och fönster efter kontroll.
- Om det ej är brand i egna lokaler undersök om berörda mottagningar är i behov av hjälp.
- Börja släcka brand utan att utsätta dig själv för fara.
- Hämta rätt släckredskap.
- Angrip branden hopkrupen. Spruta på det som brinner.
- Går det inte att släcka, utrym då lokalen och stäng dörrarna.
- Utrym klin fys lab systematiskt.
- Stäng dörr och fönster efter evakuering.
- Utrymningsledaren möter upp räddningstjänst vid hissarna/trapphuset i korridor mellan klin fys lab samt nuklearmedicin.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Anna-Carin Karlén, (annka24), Enhetschef

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9711-355354010-24

Version: 1.0

Giltig från: 2026-01-09

Giltig till: 2028-01-08