

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-11-08

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-11-03

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

# Överenskommelse med Fastighet, Stöd och Service (Västfastigheter), vattenavbrott – njursjukvård

## Revideringar i denna version

Redaktionella ändringar. Ändring av verksamhetschef och hänvisning till korrekt föreskrift för nämnda regelverk.

## Syfte

GMP-dokument (Good Manufacturing Practice).

Avtal mellan Fastighet, Stöd och Service (Västfastigheter) i dokumentet benämnt som FSS/VF och Njurmedicinska kliniken om vattenförsörjning till Dialysmottagningen SkaS Skövde.

## Arbetsbeskrivning

### Överenskommelse:

Denna överenskommelse gäller från och med det datum då båda parter har skrivit på till dokumenttiden löper ut.

### Rutiner Vattenförsörjning till Dialysmottagningen:

Vattenförsörjningen till Skaraborgs Sjukhus Skövde, fastigheten Lövängen 1 sker från Skövdes kommunala vattenförsörjningsnät. Vid bortfall från kommunala vattenförsörjningen, kommer istället internt vattenreningsverk försörja Dialysmottagningen (reservvatten). Det interna reningsverket får sitt vatten från en djupborring cirka 500 meter söder om fastigheten.

Dialysmottagningens vattenrening är ansluten till sjukhusets reservvatten. FSS/VF ansvarar för att reservvattnet uppfyller kraven enligt Livsmedelsverkets dricksvattendirektiv LIVSFS 2022:12.

FSS/VF ansvarar även för att provtagning av ingångsvatten sker, enligt HSLF-FS 2022:40, minst två gånger per år. Kopia av provsvar skickas till enhetschefen på Dialysmottagningen.

FSS/VF åtar sig genom detta avtal att kontakta kunden Dialysmottagningen/Njurmedicinska vårdavdelningen när larm om lågt vattentryck inkommer samt om åtgärder som påverkar ingångsvattnets kvalitet planeras eller om prover visar avvikande svar. FSS/VF åtar sig att kontakta kunden vid planerade avbrott där FSS/VF medverkar.

Driftchef vid FSS/VF har ansvaret för vattenförsörjningen inom SkaS Skövde.

### **Driftinstruktion**

Vid fallande vattentryck åtar sig FSS/VF att kontakta Dialysmottagningen och Medicinsk Teknik (MT), samt rapportera tidsperspektiv och omfattning. Denna information är nödvändig för att Dialysmottagningen ska kunna planera för fortsatta behandlingar eller vid behov avsluta pågående behandlingar.

Utanför kontorstid larmas i första hand tjänsteman i beredskap (TiB) och Njurmedicinska vårdavdelningen som håller öppet dygnet runt. Detta för att säkra vattentillgången inför eventuella akutdialyser.

### **Öppettider för Dialysmottagningen:**

Måndag, onsdag och fredag 7–19:30

Tisdag och torsdag 7–16

Lördag 7–15

### **Telefonnummer till verksamheten:**

Dialysmottagningen 32414, 31975

Njurmedicinsk vårdavdelning 32423, 32421

Medicinsk Teknik (MT-direkt) 31550

### **Telefonnummer till Fastighet, Stöd och Service (Västfastigheter):**

Vardagar 7–16 010–4413500 (val 3)

Övrig tid alt. 1 0500–43 1000 begär FSS  
Västfastigheter beredskap  
Skövde

## Arbetsgrupp

Joost Fokkelman, Medicinteknisk civilingenjör, Medicinsk Teknik, SkaS  
Skövde

## Underskrifter

För Fastighet, Stöd och Service  
(Västfastigheter)

Skaraborgs sjukhus Skövde

20.....-.....-.....

.....

Jimmy Persson

Driftchef

för Dialysmottagningen

Skaraborgs sjukhus Skövde

20.....-.....-.....

.....

Christoffer Larsson

Verksamhetschef

Original med signaturer finns hos enhetschef för Dialysmottagningen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

**Granskad av:** Baran Mardoukhi, (barma17), Apotekare, Anna  
Wärme, (annwa49), Processchef

**Godkänd av:** Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9715-1834850575-121

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-11-08

**Giltig till:** 2027-11-03