

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-06-24

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-06-24

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Brand på dialysmottagning - lokal handlingsplan

Innehåll

Revideringar i denna version.....	2
Bakgrund, syfte och mål.....	2
Ansvar	2
Arbetsbeskrivning	2
Normalrutin	2
Då avdelningen själv upptäcker brand och larmar	2
Då brandlarmet går automatiskt på avdelningen	3
Checklista	5
Åtgärdskort 1	7
Åtgärdskort 2	7
Åtgärdskort 3	8
Åtgärdskort 4	8
Åtgärdskort 6	9
Åtgärdskort 7	10
Åtgärdskort 8	10
Åtgärdskort 9	11
Åtgärdskort 10	11

Revideringar i denna version

Omfattande ändringar i hela dokumentet på grund av flytt till nya lokaler.

Bakgrund, syfte och mål

Att klargöra hur man agerar vid händelse av brand eller att brandlarmet går på Dialysmottagningen SkaS Skövde.

Ansvar

Det är enhetschefens ansvar att alla nyanställda får introduktion och information om handlingsplanen vid eventuell brand. I den informationen ingår visning av brandredskap, utrymningsvägar och hur vi evakuerar patienter. Brandskyddsutbildning för all personal består av två delar, en webbutbildning och en praktisk släckövning. Webbutbildningen skall genomföras vart annat år och släckövningen vart 5:e år. Internkontroll genomförs utifrån checklista fyra gånger per år.

Arbetsbeskrivning

Normalrutin

Larma, Rädda, Släcka, gör övriga uppmärksamma på situationen.

Enheten har två bärbara brandsläckare, en vid patientsal väst och en vid patientsal öst. Det finns även en brandsläckare utanför entré 58.

Invändig återsamlingsplats: Gå rakt över i korridoren till intilliggande avdelning alternativt våningen under.

Utvändig återsamlingsplats: Plats **E**, baksidan vid paviljongen.

Invänta återgångsbesked från räddningsledare via väktare eller Västfastigheter.

Ligger patienten i dialys – koppla bort patienten omgående UTAN att avsluta. Dra inte ut nålarna! Se till att det finns tryckförband lätt tillgängligt om behov finns.

Då avdelningen själv upptäcker brand och larmar

- Den som upptäcker branden larmar kollegor och alla samlas i personalrummet på enheten.
- Tryck på brandlarmsknapp på väg till samlingsplatsen.
- Utrymningsledare utses, denne tar på sig gul väst (finns vid läkemedelsrummet).

- Utrymningsledare utser säker återsamlingsplats utanför avdelningen. I första hand intilliggande enhet, Njur- och PD-mottagningen.
- Ring 112
- Ring växel 09 och informera att det brinner
- Börja släcka brand utan att utsätta dig själv för fara. Hämta rätt släckredskap. Angrip branden hopkrupen. Spruta på det som brinner. Går det inte att släcka, utrym då lokalen och stäng dörrarna
- Utrym avdelningen systematiskt
- **Ligger patienten i dialys – koppla bort patienten omgående UTAN att avsluta. Dra inte ut nålarna!** Se till att det finns tryckförband lätt tillgängligt om behov finns.
- Stäng fönster och dörrar efter evakuering
- Tillse att lämplig utsedd person tar med syrgastuber (i undersökningsrum) och akutvagnen ut från enheten (innehåller syrgastub)
- Utse person att möta upp räddningstjänst vid trapphuset – Gula hissarna med checklista

Då brandlarmet går automatiskt på avdelningen

- Samling i personalrummet på enheten
- Utrymningsledare utses, denne tar på sig gul väst (finns vid läkemedelsrummet).
- Lokalisera vart det brinner med hjälp av branddisplayen som sitter vid läkemedelsrummet.
- Utrymningsledare utser säker återsamlingsplats utanför avdelningen. I första hand intilliggande enhet, Njur- och PD-mottagningen.
- Åtgärds kort delas ut
- Sök igenom avdelning för att lokalisera branden och se till att ingen är i omedelbar fara.
- Stäng fönster och dörrar efter kontroll
- Om det inte är brand på egna avdelningen undersök om berörd avdelning är i behov av hjälp.
- Börja släcka brand utan att utsätta dig själv för fara, hämta rätt släckredskap. Angrip branden hopkrupen. Spruta på det som brinner. Går det inte att släcka, utrym då lokalen och stäng dörrarna.
- Utrym avdelningen systematiskt
- Stäng dörr och fönster efter evakuering

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Tillse att lämplig utsedd person tar med syrgastuber (i undersökningsrum) och akutvagnen ut från enheten (innehåller syrgastub)
- Utse person att möta upp räddningstjänst vid trapphuset – Gula hissarna med checklista

OBS! Hissar får inte användas vid evakuering.

**KOPIA PÅ UTRYMMNINGSPLAN FINNS VID BRANDISPLAYEN
UTANFÖR LÄKEMEDELSRUMMET PÅ DIALYSMOTTGNINGEN!**

Finns transportabla gasflaskor – kör över dessa till avdelningen mitt emot.

Checklista	Kontrollerat vid larm	Utrymt vid brand
Syd – storsal		
Syd – enkelrum		
Syd – expedition		
Väst – storsal		
Väst – enkelrum 1		
Väst – enkelrum 2		
Väst – expedition		
Nord – storsal		
Nord – enkelrum		
Nord – expedition		
Öst – storsal		
Öst – enkelrum		
Öst – expedition		
Väntrum		
Expedition HHD		
Patienttoalett väntrum		
Personaltoalett		
Städförråd		
Miljörum		
Pentry		
Patienttoalett 57		
MIV		
Personalrum		
Kontor sektionsledare		
Kontor enhetschef		
Konferensrum		
Förråd		
Expedition SSK		
Personaltoalett 2 st och förråd		
Läkemedelsrum		
Skölj		
Vattenanläggningsrum		
Koncentratanläggningsrum		
Patienttoalett 58		

Maskinrum		
USK – expedition		
Expedition – läkare		
Expedition – GMP		
Rondrum		

- ① Tryckt Brandlarm
- ② Ringt 112
- ③ Ringt Växeln
- ④ Utse återsamlingsplats
- ⑤ Ta med personalpärm
- ⑥ Ta med patientplanering

Åtgärdskort 1

Utrymningsledare

- Dela ut åtgärdskort
- Utse personal som påbörjar släckningsarbetet
- Ring/utse personal som ringer 112
- Ta beslut om ev. utrymning vid brand och rök. Meddela tydligt gruppen om utrymning.
- Utse säker återsamlingsplats utanför avdelningen, i första hand intilliggande enhet, Njur- och PD-mottagningen.
- Bocka av checklistan allt eftersom uppgifterna kommer in.
- Ta med patientplanering
- Ta med schemapärm

Åtgärdskort 2

Syd 1

Kontrollera, enligt checklista nedan för att klargöra om det finns någon brand och vid behov utrym de personer som befinner sig i fara till återsamlingsplats.

- Syd storsal**
- Syd enkelrum**
- Syd expedition**

Ligger patienten i dialys – koppla bort patienten omgående UTAN att avsluta. Dra inte ut nålarna! Se till att det finns tryckförband lätt tillgängligt om behov finns.

- Evakuera syrgastub
- Tillse att dörrar stängs efter kontroll.
- Meddela utrymningsledaren när utrymningen av patienter och personal är klar.

Åtgärdskort 3

Väst 1

Kontrollera, enligt checklista nedan, för att klargöra om det finns någon brand och vid behov utrym de personer som befinner sig i fara till återsamlingsplats.

- Väst storsal**
- Väst enkelrum 1**
- Väst enkelrum 2**
- Väst expedition**

Ligger patienten i dialys – koppla bort patienten omgående UTAN att avsluta. Dra inte ut nålarna! Se till att det finns tryckförband lätt tillgängligt om behov finns.

- Evakuera eventuell syrgastub
- Tillse att dörrar stängs efter kontroll.
- Meddela utrymningsledaren när utrymningen av patienter och personal är klar.

Åtgärdskort 4

Nord 1

Kontrollera enligt checklista nedan för att klargöra om det finns någon brand och vid behov utrym de personer som befinner sig i fara till återsamlingsplats.

- Nord storsal**
- Nord enkelrum**
- Nord expedition**

Ligger patienten i dialys – koppla bort patienten omgående UTAN att avsluta. Dra inte ut nålarna! Se till att det finns tryckförband lätt tillgängligt om behov finns.

- Evakuera eventuell syrgastub
- Tillse att dörrar stängs efter kontroll.
- Meddela utrymningsledaren när utrymningen av patienter och personal är klar.

Åtgärdskort 5

Öst 1

Kontrollera enligt checklista nedan för att klargöra om det finns någon brand och vid behov utrym de personer som befinner sig i fara till återsamlingsplats.

- Öst storsal**
- Öst enkelrum**
- Öst expedition**
- Undersökningsrum**

Ligger patienten i dialys – koppla bort patienten omgående UTAN att avsluta. Dra inte ut nålarna! Se till att det finns tryckförband lätt tillgängligt om behov finns.

- Evakuera eventuell syrgastub
- Tillse att dörrar stängs efter kontroll.
- Meddela utrymningsledaren när utrymningen av patienter och personal är klar.

Åtgärdskort 6

Syd 2

Kontrollera, enligt checklista nedan, för att klargöra om det finns någon brand och vid behov utrym de personer som befinner sig i fara till återsamlingsplats.

- Personaltoalett 2 st och förrum**
- Läkemedelsrum** – Ta med akutvagnen ut från enheten (syrgastub)
- Tillse att dörrar stängs efter kontroll.
- Meddela utrymningsledaren när utrymningen av patienter och personal är klar

Åtgärdskort 7

Väst 2

Kontrollera, enligt checklista nedan, för att klargöra om det finns någon brand och vid behov utrym de personer som befinner sig i fara till återsamlingsplats.

- Väntrum/Hiss**
- HHD-rum Patienttoalett väntrum**
- Personaltoalett**
- Städförråd**
- Miljörum**
- Pentry**
- Patienttoalett 57**
- MIV**

- Evakuera eventuella syrgastuber
- Tillse att dörrar stängs efter kontroll.
- Meddela utrymningsledaren när utrymningen av patienter och personal är klar.

Åtgärdskort 8

Nord 2

Kontrollera, enligt checklista nedan, för att klargöra om det finns någon brand och vid behov utrym de personer som befinner sig i fara till återsamlingsplatsen.

- Rondrum**
- Exp GMP**
- Exp läkare**
- Exp USK**
- Miljörum**
- Maskinrum**
- Patienttoalett 58**

- Tillse att dörrar stängs efter kontroll.
- Meddela utrymningsledaren när utrymningen av patienter och personal är klar.

Åtgärdskort 9

Öst 2

Kontrollera, enligt checklista nedan, för att klargöra om det finns någon brand och vid behov utrym de personer som befinner sig i fara till återsamlingsplatsen.

- Skölj**
- Undersökningsrum** - Tillse att alla syrgastuber i undersökningsrummet förs i säkerhet
- Vattenanläggningsrum**
- Koncentratanläggningsrum**

- Tillse att dörrar stängs efter kontroll.
- Meddela utrymningsledaren när utrymningen av patienter och personal är klar

Åtgärdskort 10

Kontrollera, enligt checklista, för att klargöra om det finns någon brand och vid behov utrym de personer som befinner sig i fara till återsamlingsplatsen.

- Ring växel 09, informera att det brinner
- Personalrum**
- Kontor sektionsledare**
- Kontor enhetschef**
- Förråd**
- Konferensrum**
- Exp SSK**

- Möt upp räddningspersonal
- Meddela utrymningsledaren när utrymningen av patienter och personal är klar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-21

Version: 5.0

Giltig från: 2025-06-24

Giltig till: 2027-06-24