

Gäller för: VE Psykiatri

Innehållsansvar: Sara Ekström, (sarek4), Enhetschef

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Henrik Hjulström, (henhj3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-06-05

Giltig till: 2026-06-04

# Larmrutiner Psykiatrihuset Skövde - Psykiatri

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd rutin.

Revidering under rubrik ”Kopplade enheter vid larm”, tillägg av information gällande äldrepsykiatrisk enhet.

Benämningen bråklarm ändrat till storlarm.

Ny rutin gällande larmsändare.

## Bakgrund, syfte och mål

Denna rutin syftar till att klargöra användandet av larmen i heldygnsvårdens samt öppenvårdens lokaler i Psykiatrihuset i Skövde, så att samtliga medarbetare känner sig förtrogna med användandet av larmsystemet.

Det finns två olika nivåer av larm; assistanslarm samt storlarm.

I Skövde utlöses larm via larmsändare.

Telefonerna används för att se vilken typ av larm som aktiverats samt larmpositionen.

Se bifogad fil längst ned på denna sida, över benämningar av olika avdelningar och rum, som visas i displayen i taket samt i telefonen vid larm.

Larmsändarna för Psykiatrimottagningen Skövde samt för servicepersonal förvaras i ett skåp utanför omklädningsrummen på plan 1. För övrig personal finns larm på respektive enhet. Läkare i heldygnsvården har larmsändare i läkarkorridoren.

För närmaste larmväg, se bifogade filer med kartor över plan 2 och 3 längst ned på denna sida. Larmvägen från Psykiatriska

akutmottagningen/PAVA till avdelningarna är uppmärkt med röda pilar på väggarna. Mellan avdelningarna psykos/äldrepsykiatri plan 2 och allmän/beroende plan 3, finns en spiraltrappa som med fördel används vid larm för att förflytta personal snabbt mellan våningsplanen inifrån avdelningarna.

## Arbetsbeskrivning

Larmsändare ska provas innan varje arbetspass. Detta görs med hjälp av en sändare på väggen i anslutning till skåpet/tavlorna där larmen förvaras. Om sändaren i skåpet på plan 1 visar dålig batterinivå placeras de längre ner i skåpet i uppmärkt box och batteriet byts ut av Regionservice. För övriga larmsändare läggs en beställning i Weblord på respektive enhet. Larmsändarna hängs tillbaka vid arbetspassets slut.

### Larmsändare

Vid ett kort knapptryck utlöses s.k. **assistanslarm** och personal på samma avdelning larmas. I telefonernas display samt display i taket visas vilken position personen larmar ifrån. Larmet stängs av först när situationen är under kontroll och görs med en knapp på väggen i rummet som det larmar ifrån (positionsfyra).

Vid längre knapptryck (>2 sek) aktiveras s.k. **storlarm**. Ett tjutande ljud i lokalerna och i telefonerna startar för uppmärksamhet. I displayerna i taket och i telefonerna står vilken position som det larmas ifrån. Larmet stängs av inne på expeditionerna på avdelningen. Vid storlarm larmas även väktare på sjukhuset. Storlarmet ska även aktiveras vid hjärtstopp, parallellt med hjärtlarmet.

### Kopplade enheter vid larm

- Psykiatriska akutmottagningen och PAVA är ihopkopplade med assistanslarm.
- Dagsjukvård och rehab på plan 3 är ihopkopplade med assistanslarm.
- Äldrepsykiatriska mottagningen och för närvarande tomma angränsande avdelningen är ihopkopplade med assistentlarm.
- På övriga avdelningar visas assistanslarm endast på avdelningen som larmar.
- Vid storlarm på psykiatriska akutmottagningen, heldygnsvårdens avdelningar (PAVA, psykos, äldre, allmän, beroende), interna och publika korridoren på både plan 2+3, läkarexpeditioner på plan 2, hjärnstimuleringsmottagning, LARO-mottagningen, äldrepsykiatriska mottagningen samt entréhallen larmas personal från psykiatrisk akutmottagning, psykiatrisk framjour samt heldygnsvårdens

avdelningar och kommer till undsättning. Storlarmet utlöses även på läkarexpeditionerna på plan 2.

- Följande enheter tar inte emot storlarm från övriga heldygnsvården: hjärnstimuleringsmottagningen, LARO-mottagningen, gemensamt lunchrum på plan 2, äldrepsykiatriska mottagningen och Psykiatrimottagningen Skövde.
- Vid storlarm på enheterna Psykiatrimottagningen Skövde, korridoren på plan 3 och väntrummet plan 3 larmas dessa enheter.
- Vid storlarm på rehabavdelningen och dagsjukvården larmas psykiatrimottagningen, heldygnsvården och psykiatriska akutmottagningen.

#### **Länkar:**

[Karta larmvägar, plan 2](#)

[Karta larmvägar, plan 3](#)

[Benämning storlarm.](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Psykiatri

**Innehållsansvar:** Sara Ekström, (sarek4), Enhetschef

**Granskad av:** Robert Lundin, (roblu4), Överläkare, Sara Ekström, (sarek4), Enhetschef

**Godkänd av:** Henrik Hjulström, (henhj3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9718-621466736-110

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2024-06-05

**Giltig till:** 2026-06-04