

Vårdhygienisk lathund	Giltigt fr o m 171025	Reviderad 201124
Lokaler och utrustning		
Lathund - Vårdhygieniska grundprinciper vid nyetablering och ombyggnation av verksamhet		
Innehållsansvarig: Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen		
Denna rutin vänder sig till: Primärvårdsverksamheter inom Västra Götalandsregionen		

Revideringar i denna version

Lathunden har reviderats med små justeringar och tillägg av länk till rutin om förrådshantering.

Bakgrund och syfte

Varje enskild verksamhet ansvarar för att vården håller en god kvalitet med en god hygienisk standard (Hälso- och sjukvårdslag 2017:30). Detta innebär bland annat att lokaler där vård och behandling bedrivs ska planeras och utrustas så att smittspridning förebyggs. Syftet med denna lathund är att kortfattat belysa vårdhygieniska grundprinciper gällande lokaler och utrustning för att uppfylla krav om en god hygienisk standard.

Fullständig information finns i rapporten [Bygghälsa och Vårdhygien \(BOV\)](#), ett nationellt vårdhygieniskt kunskapsunderlag framtaget av Svensk Förening för Vårdhygien. Kontakta alltid Vårdhygien vid nyetablering och ombyggnation.

Bedöm och gör en analys av framtida verksamhet och behov

Till exempel:

Planerar verksamheten att ta emot infektionskänsliga patienter och/eller patienter med misstänkt smittsamma sjukdomar bör ett undersökningsrum med egen ingång, egen toalett och vid behov luftsluss med ventilation avsedd för luftburen smitta finnas. Planerar verksamheten utökade kirurgiska/gynekologiska eller ortopediska ingrepp som kräver ökad ventilation?

Lokaler som ska finnas separat

- Reception och väntrum.
- Undersökning och behandlingsrum.
- Rum för provtagning och laboratoriearbete (ej för rehabenheter). För små enheter som till exempel ungdomsmottagningar, kan desinfektionsrum och rum för laboratoriearbete kombineras. Provtagning sker på undersöknings/behandlingsrum.
- Desinfektionsrum (ej för rehabenheter).
- Rum för förrådshållning.
- Läkemedelsrum.
- Städutrymme.
- Personalutrymmen inklusive omklädningsrum.
- Rum för administrativt arbete (bör ej kombineras med rum för undersökning och behandling).

Ytskikt i lokaler där patienter vistas och behandlas, samt i desinfektionsrum

- Ytskikt ska tåla frekvent rengöring och desinfektion med alkoholer, oxiderande medel (till exempel Virkon eller Incidin).
- När det gäller material och färgval se rapporten Bygghälsa och Vårdhygien (BOV).

Utrustning i undersökningsrum

- Utrustas med tvättställ (60x45 cm utan bräddavlopp) där hållare för flytande tvål, handsprit, ytdesinfektion, handskar i olika storlekar, engångs plastförkläde samt, där det behövs, även visir finns uppsatt.
- Skåp med stängd dörr för utrustning/material.
- Liten skrivplats/datorplats (för att underlätta städning och smittrening).
- Vid behov av avskärmning ska avtorkbara vikskärmar finnas.
- Planera så att rummet lätt kan städas och eventuellt smittrenas. Undvik utrustning och övrigt material på vagnar, bänkar och hyllor.

Utrustning i rum för provtagning och laboratoriearbete

- Utrustas med tvättställ (60x45 cm utan bräddavlopp) där hållare för flytande tvål, handsprit, ytdesinfektion, handskar i olika storlekar, engångs plastförkläde samt, där det behövs, även visir finns uppsatt.
- Utrustas med diskbänk där separat utslagsmöjlighet för urin finns.
- Provtagningstolett med genomräckningslucka rekommenderas i nära anslutning.
- Vid behov av avskärmning ska avtorkbara vikskärmar finnas.
- Skåp med stängd dörr för utrustning/material.
- Planera så att rummet lätt kan städas och eventuellt smittrenas.

Utrustning i rum för desinfektion av flergångsmaterial

- Utrustas med tvättställ (60x45 cm utan bräddavlopp) där hållare för flytande tvål, handsprit, ytdesinfektion, handskar i olika storlekar, engångs plastförkläde samt, där det behövs, även visir finns uppsatt.
- Diskdesinfektor för värmedesinfektion och oftast en spoldesinfektor.
- Rummet indelas så att en ren sida finns för desinfekterat gods och oren sida för använt gods. (Ren sida kan vara en rostfri vagn där allt desinfekterat gods placeras för omedelbar transport till förråd för höggradigt rent material).
- Skåp med stängd dörr för utrustning/material.
- Planera så att rummet lätt kan städas och smittrenas.
- Sterilisering av instrument sker genom avtal med certifierad sterilcentral. Alternativt används sterilt engångsmaterial.

Utrustning i rum för läkemedel

- Utrustas med tvättställ (60x45 cm utan bräddavlopp) där hållare för flytande tvål och handsprit finns uppsatt.

Förrådsrum för material med specificerad renhetsgrad

- Separat förrådsrum för desinfekterat flergångsmaterial, omläggingsmaterial och sterilt material.
- Separat skåp kan också användas och placeras utanför behandlingsrum.
- Hållare för handdesinfektion ska finnas i förråd/vid skåp.
- Regional rutin för [förrådshantering](#).

Övrig utrustning

- Medicinskteknisk utrustning ska gå att rengöra och desinfektera. Tydliga rengörings- och desinfektionsinstruktioner från tillverkare ska finnas.
- Möbler ska gå att rengöra och desinfektera. Tygmöbler rekommenderas inte.
- Leksaker ska gå att rengöra och desinfektera. Tygleksaker rekommenderas inte.