

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska,
Neurointensivvårdsavdelning
Innehållsansvar: Minna Lilja, (minni), Vårdenhetschef
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-02
Giltig till: 2026-10-01

Brandskydd NIVA

Revideringar i denna version

Oktober 2024: Endast förlängning av denna rutin

Syfte

Att klargöra vilken utrustning och vilka rutiner som gäller för brandskydd på NIVA

Arbetsbeskrivning

Lokala anvisningar vid NIVA

På avdelningen finns:

1. Brandslang 3st (i korridoren där expeditionerna finns, bredvid dörren till orena diskrummet, bredvid dörren till soprummet).
2. Kolsyresläckare 2st (en i korridoren där expeditionerna finns, en på väggen på vänster sida av gången till kompaktförrådet).
3. Skumsläckare 2st (i hisshallen bakom dörren vid utgång öster och i närståenderummet).
4. Brandfilt 3st (på samma ställen som kolsyresläckarna och 1st i närståenderummet).
5. Gul självlysande väst (på hyllan ovanför kolsyresläckaren vid gången till kompaktförrådet).
6. Brandskyddspärm (på hyllan ovanför kolsyresläckaren vid gången till kompaktförrådet).

Brandslangen släcker textilier, papper och trä.

Kolsyresläckare släcker elektrisk utrustning ex vätskor och oljor.

Skumsläckare släcker tyg trä papper plaster och vätskor.

Brandfilt kväver branden.

Fria utrymningsvägar

Se till att utrymningsvägar är fria från diverse utrustning och lösa föremål
Brandsläckningsutrustning får absolut inte blockeras.

Utrymning

Räddningsledare bedömer evakuering i samråd med medicinskt ledningsansvarig läkare.

Varje rum är en brandcell stanna kvar och invänta direktiv.

Om evakuering blir aktuell från patientsal på grund av rökutveckling kan evakuering ske till CIVA.

IVA-hissarna får användas om brand är på NIVA.

Första brandstyrkan

Securitas från Trygghetscentralen tele 26500 är första brandstyrka på sjukhuset.

Uppsamlingsplats

Vid utrymningstavlan (placerad i patientkorridoren på väggen bredvid ingången till kompakten) för de personer som befinner sig i korridoren.

Övrigt

Alla dörrar skall vara stängda för att hindra rökspridning.

Innan det brinner

Lär dig vilka instruktioner som gäller vid brand på avdelningen. Läs igenom brandskyddshandboken och fråga din arbetsledare.

Ta reda på var brandredskapen finns, var utgångarna finns och var trapporna mynnar.

Tänk på att utrymningsvägarna måste hållas fria och inte blockeras av vagnar, stolar, bord och dylikt.

Observera att utrymningsvägarna är markerade med gröna skyltar.

Branddörrar skall vara stängda.

Ta dig tid att studera utrymningstavlan innan det börjar brinna.

När brandlarmet går:

- Gå till branddisplayen (placerad på väggen utanför blodgaslabrummet) för att se var det brinner.
- Om larmet kommer från våningen ovanför eller under NIVA eller på NIVA går det inte att kvittera (endast brandkåren kan det).

- Om larmet gäller NIVA följ instruktionerna på åtgärds korten. Finns vid utrymningstavlan bredvid gången till kompaktförrådet.

Följ åtgärds korten:

1. **Larma**
2. **Rädda**
3. **Släck**
4. **Utrym**
5. **Säkerhetsåtgärder**

Hämta släckningsredskap, försök att släcka branden. Kom ihåg att sikten är bäst vid golvet. Angrip det brinnande föremålet – ej lågorna. Tänk alltid på din egen säkerhet.

- Om det inte är brand på NIVA, skicka en person och kontrollera om det brinner på avdelningen där larmet utlösts.
- Ring ej växel eller Trygghetscentralen.
- Informera till IVA-salarna att det inte brinner på NIVA
- Glöm inte att informera anhöriga.
- Använd ev öronproppar på patienterna, då det kan ta en stund innan larmet stängs av.
- Avvakta brandkårens besked.

Vid brand skall patient- och personalansvarig (PPA) ta ledningsansvar och ta på sig en gul brandväst. Ta fram personalpärm och brandpärm.

Granskare/arbetsgrupp

Eva Jägheden medicinsktekniskt ansvarig sjuksköterska NIVA, An/Op/IVA
Område 5 SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska,
Neurointensivvårdsavdelning

Innehållsansvar: Minna Lilja, (minni), Vårdenhetschef

Granskad av: Eva Jägheden, (evaaa), Ivasjuksköterska, Minna Lilja,
(minni), Vårdenhetschef

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-904

Version: 5.0

Giltig från: 2024-10-02

Giltig till: 2026-10-01